



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

18 ก.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 02429  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตเส็ง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมทางหลวงตัดสายสื่อสารข้าม แม่น้ำท่าจีน อ.บรมาฯ ขาเข้า กทม.  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๒	๑๙ ก.ค.๖๗	๙.๐๐	๑๔.๐๐	ให้กรมทางหลวงตัดสายสื่อสารข้าม แม่น้ำท่าจีน อ.บรมาฯ ขาเข้า กทม.	-Dis ชค.แพชวัล	- SAC๒S-๐๖	นายนิติชัย ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	SAC๐๗					-SAC๐๗	-SAC๓S-๐๒ -SAC๗S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิติชัย ผูกนิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
 (นายพิชา ตันยัตเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC๒ จาก DIS ชค.แพชวัล ถึง SAC๒S-๐6  
 ในวันที่ 18 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 998/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAC7 จาก JAC7VB-01 ถึง SAC7S-02, SAC7S-04  
 ในวันที่ 19 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลนาถ วิมลศิริไพโรจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิติชัย ผูกนิม  
 19 ก.ค. 67

  
 (นายวิมลนาถ วิมลศิริไพโรจน์)  
 รจก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ลพท. พทท.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถ.บรมมา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ท่า	กรมทางหลวงตัดสายสื่อสาร ตามใบขอปฏิบัติงาน 998/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 1.1 MW
4	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 3.9 MW
5	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
6	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
7	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 2.8 MW
8	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 1.3 MW
9	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB06 และ SAC07 ไปจ่ายไฟจาก PMB01						
10	SAC02S-04	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา (บน)
11	PMB01S-04	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา (ล่าง)
12	PMB0BVB-01	ปลด	สับ		PMB	CB	ขนานบัส
13	DIS ชค. SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชค. หน้าแพชวัลย์
14	PMB0BVB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	ขนานบัส
15	SAC07VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	SAC07
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
20	ตรวจสอบ SAC03S-02 SF6 หน้าร้านเต็นท์รถยนต์มือสอง อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
17	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pothead F.7
18	SAC02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทช.	DIS	ก่อนยูเทิร์นพอมเกร็ด (บน)
19	SAC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทช.	DIS	ก่อนยูเทิร์นพอมเกร็ด (ล่าง)
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการเทสไฟ และลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
22	ไม่มีข้อถกเถียง เนื่องจากกรมทางหลวงตัดสายสื่อสารข้ามแม่น้ำ ไม่ได้ปฏิบัติงานกับระบบจำหน่ายโดยตรง						
24	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
25	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
27	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
28	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
29	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
สิ้นสุด Switching แรก								
30	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
31	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
32	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
33	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB			
34	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB			
35	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
36	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
37	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Pothead F.7
38	SAC02S-06	ปลด	สับ		พทท.		DIS	ก่อนยูเทิร์นพอมเกร็ด (บน)
39	SAC07S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS	ก่อนยูเทิร์นพอมเกร็ด (ล่าง)
20	ตรวจสอบ SAC03S-02 SF6 หน้าร้านเต็นท์รถยนต์มือสอง อยู่สถานะ "ปลด"							
40	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB06 และ SAC07 ไปจ่ายไฟจาก PMB01							
41	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		CB	SAC07
42	PMB0BVB-01	ปลด	สับ		PMB		CB	ขนานบัส
43	DIS ชค. SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ชค. หน้าแพชวัลย์
44	PMB0BVB-01	สับ	ปลด		PMB		CB	ขนานบัส
45	SAC02S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6	แก้วฟ้าตุ๊กตา (บน)
46	PMB01S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6	แก้วฟ้าตุ๊กตา (ล่าง)
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
48	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
49	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
50	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
51	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
52	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
53	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

# งานดับไฟวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ให้กรมทางตัดสายสื่อสารข้ามแม่น้ำ

## บริเวณแพซวัล ขาเข้ากรุงเทพ (เร่งด่วน)

