



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 25965 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	17 ตุลาคม 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร4

อุปกรณ์ ปลด 115 kV Line SM-SN4 No.1

งานที่ทำ ปฏิบัติงานแก้ไข Suspension Clamp ที่เสาต้นที่ 5/1

หมายเหตุ - กรณี 115 kV Line SM-SN4 No.2 หลุดออกจากระบบ ทำให้ Break Loop 115 KV ระหว่าง สฟ. SM และ สฟ. SN4

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


.....
(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.