



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑)

ถึง กปบ.(ก.๓)

เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 23/2567

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๒๒ เควี

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) มีแผนงานปรับปรุงตู้ Local Control Cabinet หม้อแปลงกำลังภายในสถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก

ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ วงจร ๖ สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟภ.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

นำโหลดของ สฟฟ.ดำเนินสะดวก รหัส DNA06VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง ๑ รหัส BPA08VB-01

- สับ BPA8S-04 (บ้านลำน้) โหลดประมาณ 2.5 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

Su Chin.

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 23/2567

เรียน ผจก.กฟส.บพ., กฟส.ดด.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Su Chin

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)