



เอกสารขอตัดไฟ

ID
-

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยุ _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่ ตำแหน่ง อก.ปบ.ก.1
 ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง อก.บช.ก.1
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันที่ _____
 เวลา _____
 ชื่อผู้รับเอกสาร _____
 ชื่อผู้ส่งเอกสาร _____

ที่ _____
 ด้วย กฟพ. กบช.ก.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า อ่างทอง 2 ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	ว.ต.ป	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม งาน	ผู้ประสานงาน การดับไฟ
1	115 kV.	26 พ.ย. 65	08.00	17.00	แก้ไขโหม้มิต ATB1YS-06,2YS-06,3YS-06	อ่างทอง 2	วุฒิพร 083-6866051	วุฒิพร 083-6866051

1. พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
2. ผลกระทบกับระบบสื่อสาร
- 2.1 มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ไต่ไลน์ ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ไต่ไลน์
 มีโอกาสชำรุด ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2.2 สำนักงาน กฟพ.หน้างาน
 ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
- จึงขออนุมัติดับไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย ลงชื่อ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์
 อก.บช.ก.1

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1

เรียน อก.ปบ.ก.1

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1 พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115 kV. จาก ATB1,2,3YB-03 ถึง ATB1,2,3YS-05,06
 ในวันที่ 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 197/พ.ย.65
- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ _____ พีดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ _____ พีดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่ง


ที่ ก.1 กปบ.(คฟ.)

(ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

เรียน อก.ปบ.ก.3, ผจก.อ่างทอง, เสนา, บางปะหัน, วิเศษชัยชาญ, ผจพ.1-2, สฟ.อ่างทอง 2

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ 
 (นายอมฤต บัวน้อย)
 ชก.ปบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

ลงชื่อ 
 (นายเฉลิมศักดิ์ บุญรินทร์)
 หม.คฟ.กปบ.ก.1

จพ.7-ร.29

23 พฤศจิกายน 2565

23 พฤศจิกายน 2565

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 197/พ.ย.65

แผ่นที่.....1.....ของ.....1.....แผ่น


แผนการดำเนินการ				ดำเนินการจริง					หมายเหตุ
ที่	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	กฟฟ./สถานีฯ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	รหัสรถยนต์	ผู้ควบคุมงาน	
				วันที่ 26 พ.ย. 2565 เวลา 08.30-16.30 น.					
ก่อนดำเนินการ									
1	ตรวจสอบสถานะ ATB1YB-01,ATB1YB-02,ATB1YB-03 สถานะ "สับ" รับไฟ 2 Incomming								
2	ตรวจสอบสถานะ ATB2YB-02,03 สถานะ "ปลด"								
3	ตรวจสอบสถานะ ATB3YB-01,ATB3YB-02,ATB3YB-03 สถานะ "สับ"								
พร้อมดำเนินการ									
1	Off Recloser Cut Off ATB1YB-03,ATB3YB-03								
2	ปลด	ATB1YB-03							
3	ปลด	ATB3YB-03							
4	ปลด	ATB1YS-05,06							
5	ปลด	ATB2YS-05,06							
6	ปลด	ATB3YS-05,06							
7	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบแรงดันและทำการวาดจุดปฏิบัติงานพร้อมขออนุมัติ Wesafe						ชื่อผู้ตรวจสอบแรงดัน.....		
									ชื่อผู้ทำการวาด.....
หลังดำเนินการ									
1	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบปลดกราวด์จุดปฏิบัติงานทุกจุด พร้อมปิด Wesafe						ชื่อผู้ตรวจสอบ.....		
2	สับ	ATB1YS-05,06							
3	สับ	ATB2YS-05,06							
4	สับ	ATB3YS-05,06							
5	สับ	ATB1YB-03							
6	สับ	ATB3YB-03							
7	On Recloser Cut Off ATB1YB-03,ATB3YB-03								

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟพระนครศรีอยุธยา พิจารณา

เตรียมการสวิชชิง โดย นายศุภชัย ผ่องชนะ ลงชื่อ  วันที่ 23 พ.ย. 65

ตรวจสอบสวิชชิง โดย นายประชา ชัยยงศิลป์ ลงชื่อ  วันที่ 23 พ.ย. 65

หัวหน้าแผนก โดย นายเฉลิมศักดิ์ บุญรินทร์ ลงชื่อ  วันที่ 23 พ.ย. 65

อนุมัติสวิชชิง โดย นายอมฤต บัวน้อย ลงชื่อ  วันที่ 23 พ.ย. 65

สั่งทำสวิชชิง โดย ลงชื่อ _____ วันที่ _____

