



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สพร. (ป.น.) 00243
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิริราศรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิพุธ ชาติวัฒนานนท์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. (ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอรับไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์ (Manual) ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนDis(NCA๙S-๐๔) เป็น SF₉ สามแยก
วัดวังน้ำขาว ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๙	๒๗ ม.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยนDis(NCA๙S-๐๔) เป็น SF₉ สามแยก วัดวังน้ำขาว			นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๓๗๓๗๖๑

พนทที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

บ.บ.ป.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.ป.น. โทร ๐๘๑-๓๓๗๓๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไอลายแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิพุธ ชาติวัฒนานนท์)

ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.น. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ _____
- พนักงานศูนย์ฯ นาย _____ ประสานงานการขอตัดไฟกับ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.คฟ.

เรียน ผจก. _____

อ.ก.บ.ช.(ก.๓),

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสิวิชชิง _____ แผ่น

แผนผังแบบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เปลี่ยน Dis NCA9S-04 เป็น SF6 บริเวณ 3 แยกวัดวันน้ำขาว

