



1491/2567

บันทึก

ที่	หจล-ส. 40172 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	17 ตุลาคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2 - สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1

อุปกรณ์ ปลด 115 kV Line SA2-SN1

งานที่ทำ 2 Year Inspection SN1-70042, แก้ไขลูกถ้วย SA2-70032 แดกชำรุด

หมายเหตุ แจ้งเพื่อทราบ

กรณี 115kV Line SA2-SN3 หลุดออกจากระบบ ทำให้ Break Loop 115 KV ระหว่าง สฟ. NCS และ สฟ. SN3

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.