



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายเพชร พิบูลสุขสิน
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กาหลง
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ปรับ Setting Relay 22 เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ดับไฟทางด้านเมนบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 จึงขอให้ VSPP บริษัท อิเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ (วงจร SME10) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

2. วันอาทิตย์ที่ ~~3~~ ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ดับไฟทางด้านเมนบัส 1 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 จึงขอให้ VSPP บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้น (ประเทศไทย) (วงจร SME05) และบริษัท 17 อัญญาวิโฮลตติ้ง จำกัด (วงจร SME04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.กาหลง แจ้ง VSPP ตามรายละเอียดข้อ 1 และข้อ 2 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิววัฒน์ แก้วสมนึก	22 พ.ย. 66