



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ) **625** /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี Line NO.3 To PEA (SN4 70622, SN4 70632) ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.) - สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ไบมิด รหัส SME05YS-05 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 โดยมีแผนย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 10 (ถาวร) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ สามพราน 1 เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ 20 MW (ลดโหลด สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.))

กบบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.) รหัส SN4 70622 และ SN4 70632 พร้อมสวิตช์ไบมิดด้านนอกไลน์ รหัส SN4 70637 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/04/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กบบ.(คฟ) **625** /2568

เรียน ผจก.กฟส.สค., ผจก.กฟส.สค.2 (บพว.),
ผจก.กฟส.กทบ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ซผ.	ส่งให้ นวร:ค:	28 เม.ย. 68
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	28 เม.ย. 68