



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) 741 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 และแจ้ง VSPP ควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ทดสอบฟังก์ชัน Arc Detection และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ สมุทรสาคร 5 และแจ้ง VSPP ควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ย้ายโหลดวงจร SME04 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SSA02 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวมประมาณ 3.72 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME04S-05 บริเวณ ป.เกลือ (วงจรบน)
2. ย้ายโหลดวงจร SME07 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SSA07 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวมประมาณ 5.23 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME07S-07 บริเวณ ป.เกลือ (วงจรล่าง)
3. ย้ายโหลดวงจร SME10 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SSA01 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวม ประมาณ 5.80 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME10S-03 บริเวณ ป.เกลือ
4. ย้ายโหลดวงจร SME09 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร DNA08 สถานีฯ ดำเนินสะดวก โหลดรวมประมาณ 6.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอุจิว
5. ประสานงานแจ้ง VSPP บริษัท เอทีซี เอนไวโร จำกัด (วงจร SME07 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 และวงจร SAA07 สถานีฯ สมุทรสงคราม) ทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟผ. โดยขอให้ควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. รวมกันไม่เกิน 8 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/05/68

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 741 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.2 (บพว.),
ผจก.กฟส.กล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.สค.2 (บพว.) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไฟฟ้า
ระบบ 22 เควี ในพื้นที่ ทราบถึงแผนงานดังกล่าว ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าปกติ แต่ยังคง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ($\pm 5\%$) ตามวันและเวลาดังกล่าว
ต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/05/68

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑูรย์	23 พ.ค. 68
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	23 พ.ค. 68