



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯ บางปلام้า ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีฯ บางปلام้า

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า บางส่วนไปรับไฟจาก สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) รองรับ การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปلام้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 โหลดรวมประมาณ 3 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM04S-07 บริเวณคลองสาหร่าย (จุดแบ่งเขต) และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดไบมีด 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่ สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) ขอปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนช่วงเย็น หลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดแจ้ง VSPP บริษัท สาลีไบโอแมส จำกัด (วงจร BAM04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10529-30

ทผ./ขผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	21 ส.ค. 66