



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปป.(คฟ.)-	/๒๕๖๔	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายณัฐรัฐสิทธิ์ สอนอิม		ตำแหน่ง	อก.ปป.(น๓)
ชื่อผู้ส่ง			ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟด้านเมนบัส ๒ สถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ กบช.(ก๓) ตรวจสอบระบบป้องกัน เบรกเกอร์ Outgoing รหัส DBA07VB-01 และเบรกเกอร์ขนานเมนบัส รหัส DBABVB-03

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(น๓) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี โดยจะย้ายโหลด ๒๒ เควี วงจร DBA๐๕, DBA๐๖ สถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๓ MW ไปรับไฟจากวงจร HKA๐๖ สถานีฯ หันคา ผ่าน Load Break Switch SF๖ รหัส DBA05S-33 บริเวณพีเก็ดเข้า และวงจร DBA๐๗ และวงจร DBA๐๘ สถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๑.๕ MW ไปรับไฟจาก วงจร KBG๐๔ สถานีฯ ค่ายบางระจัน ผ่าน Load Break Switch SF๖ รหัส DBA08S-02 บริเวณบ้าน กม.๖ ให้ตาม วันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

๘ ก.ค. ๖๔

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

คคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐