



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567 วันที่  
เรื่อง ขอแจ้งปลดหม้อแปลง สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT1A และ KT2A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) เพื่อให้กทบ.(ก3) รื้อถอนสาย Incoming เดิมทั้ง 2 วงจร และลากสาย Incoming ใหม่เพื่อรองรับการจ่ายไฟ สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) ซึ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) รหัส SN1 22112 และ SN1 22122 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN1 2217 และ SN1 2227 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 9/9/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑธิง	9ด.ย.67
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	8 ก.ย. 67