



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3)

ถึง กฟส.กฟส.

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 1650 /2567

วันที่

เรื่อง แจ้ง VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.กฟส.

ด้วยในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ Load Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้ กทบ.(ก3) บำรุงรักษาตามวาระ ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด จากสายส่งทางด้าน สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.กำแพงแสน แจ้ง บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. (สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/11/67

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	ลทธีชัย	14 พ.ย. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวคิน	12 พ.ย. 67