



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี สถานีฯ เชื้อนท่าทุ่งนา (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี ซึ่งรับไฟจากหม้อแปลง KT2A สถานีฯ เชื้อนท่าทุ่งนา (กฟผ.) เพื่อแก้ไขสวิตช์ไบพาส Bypass ของรีโคลสเซอร์ รหัส TTNBR-04 สถานีฯ เชื้อนท่าทุ่งนา ที่ชำรุด

กบบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกทางด้าน Low Side ของหม้อแปลง TN KT2A สถานีฯ เชื้อนท่าทุ่งนา (กฟผ.) รหัส TN 2212 พร้อมสวิตช์ไบพาสด้านนอกไลน์ รหัส TN 2217 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/05/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กบบ.(คฟ) /2568
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ลญ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/05/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑิต	รพ.ค. 68
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	6 พ.ค. 68