



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 11 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) และแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ ไซน์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) ถึง Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี รองรับการจ่ายไฟวงจรที่ 3 ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น โดยขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 พร้อมสวิตช์ไบเมตด้าด้านออกไลน์ รหัส DBN 7067 สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) และแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ ไซน์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 11 /2568

เรียน อก.ปบ.(น3), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ตบ., ผจก.กฟส.ตช.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(น3) ย้ายโหนดระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี

จำนวน 2 ราย (โรงสีนครรวมผล 999 จำกัด และบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด)

ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑูริย์	2 ม.ค. 68
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	2 ม.ค. 68