



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ เพื่อให้ กฟจ. สุพรรณบุรี รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (Bird Guard) ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดโคกโคเฒ่า

กปป.(ก๓) จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับ การถ่ายเทโหลดของสถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ โหลดประมาณ ๑๘ MW, สถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ ๑๘.๕ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/06/66

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๑)

ผคฟ.กปป.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หม./ชผ.		๒ มิ.ย. ๖๖
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒ มิ.ย. ๖๖