



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด - สถานีฯหนองปลาหมอ เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานีฯ หนองปลาหมอ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทราบถึงแผนงานดังกล่าว และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมีด 115 เควี รหัส 1BPC02YS-01 และ 1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.บปง.,  
ผจก.กฟย.นปม., ผจก.กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯหนองปลาหมอ ,สถานีฯ ท่าม่วง 2 และผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) ไปรับไฟจากสถานีฯ โพนาราม 2 (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 45 MW ผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	27 ก.พ. 67