



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3 (กฟผ.)

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 3 เพื่อให้ กบบ.(ก3) แกะไขจุดรอนอุปกรณ์ตน UG 115 เควี หัว Terminator รหัส SN3 02YL-01 และ SN3 05YL-01 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตบไฟฟ้า
1	วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.	สฟ.สมุทรสาคร 3	SN3 700812 SN3 700822 SN3 700817	ไลน์ EGAT To PEA No.2
2	วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.		SN3 701012 SN3 701022 SN3 701017	ไลน์ EGAT To PEA No.3

กบบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3 (กฟผ.) ตามรายละเอียดข้อ 1 และข้อ 2 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	10 ต.ค. 67