



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DAA05YB-01 เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้งระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตช์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21 พ.ย. 65  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง., กฟส.ลช.

กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21 พ.ย. 65  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.	5/11	๒๑ พ.ย. ๖๕
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดี	๑๘ พ.ย. ๖๕