



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายมนตรี ไชคินี		ตำแหน่ง	อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รท.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA04YB-01, DAA05YB-01 และ DAABYB-01 เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไขปัญหาการรั่วซึมของก๊าซ SF๖ ที่เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DAA04YB-01 ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตซ์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ 2 พ.ย.65
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๑ พ.ย.๖๕
วศก.	สถาพร ดันดิเกษตรกิจ	๑ พ.ย.๖๕