



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า เพื่อรองรับการจ่ายไฟ
ระบบ ๑๑๕ เควี เข้าสู่สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ ในรูปแบบ Line In - Line Out

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับ
ถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ ๒๑ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับ
ศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า โดยขอให้
ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด ๑๑๕ เควี
รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/12/65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หผ./ชผ.		๒๗ ธ.ค. ๖๕
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เตี้ยมดุง	๒๒ ธ.ค. ๖๕