



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) - /2567  
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเมนบัส 2 ระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบแก้ไขเบรกเกอร์ Incoming 2

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ สมุทรสาคร 5 วงจร SME09 ไปรับไฟจากวงจร DNA08 สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 2.5 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว พร้อมทั้งขอให้ VSPP บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด (วงจร SME07) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/08/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.  
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567  
เรียน อก.บฟ.(ก3), ผจก.กฟส.ศค.2(บพว)  
- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการต่อไป

- กฟส.ศค.2(บพว) แจ้ง VSPP บจก.อิเล็กทรอนิกส์  
เอเชีย เพาเวอร์ (วงจร SME10) งดการขนานเครื่องกำเนิด  
ไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟ  
จาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและ  
เวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/08/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	ลือชัย	5 ส.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	2 ส.ค. 67