



บันทึก

ที่	หจล-ส. 24885 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	25 มิถุนายน 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1-สมุทรสาคร3

อุปกรณ์ ปลด 115 kV Line SN1-SN3 วงจร 1

งานที่ทำ แก้ไขใบมีดปลดสับยาก

หมายเหตุ -ขอ Keep Load ที่ NCS ไม่เกิน 250 MW
(กรณี 115 kV Line SA2-SN1 Trip ทำให้ สฟ. SN1 หลุดออกจากระบบ)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.