



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ลาดบัวหลวง

เรียน อก.ทบ.(ก1)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ บางปلام้า (กฟก.3) ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง บริเวณบ้านสาตี

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/9/67

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ขผ.	นอชอ	6ก.ย.67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	4 ก.ย. 67