



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด วงจร TMV01 และ TMV02 สถานีท่าม่วง 2
เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบ Annunciator show TCS fail ของ เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) รหัส TMV01YB-01

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วงจร TMV01 ของสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โหลดรวมประมาณ 4 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM03 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กพต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM03S-03 บริเวณข้างวัดสัมมาราม
2. วงจร TMV02 บางส่วน ของสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โหลดรวมประมาณ 3 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM02 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กพต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM02S-10 บริเวณสามแยกเขาคันหมอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/09/67

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/09/67

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทม./ชผ.	วิฑริจ	๕๑.๖.๖7
วศก.	พิริภัทร โพธิ์พันธุ์	4 ก.ย. 67