



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก3 กปบ.(คฟ)-	/2566	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายพันรบ ชินบุตร		ตำแหน่ง	อก.ปฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รท.ปบ.(ก3)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 – SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว), SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ โพธาราม 2 (กฟต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเบิกไพร

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศปฟ.ประสาน แจ้งให้ SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPC01YB-01 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส 1BPC01YS-01, 1BPC01YS-02 และหยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/10/66
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566

เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ โพธาราม 2 (กฟต.1)

- กฟอ.บปง แจ้ง VSPP โรงงานน้ำตาลราชบุรี 1 วงจร BPB07 และโรงงานน้ำตาลราชบุรี 2 วงจร BPB09

สถานีฯ บ้านโป่ง 2 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/10/66
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		5 ต.ค. 66
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	5 ต.ค. 66