



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔	วันที่
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี	ตำแหน่ง อก.สพ.
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลง KT1A&KT2A สถานีฯ บ้านโป่ง ๑ (กฟผ.) เพื่อให้ กฟจ.นครปฐม ปรับปรุงระบบ Incoming ๒๒ เควี วงจร ๒ ในพื้นที่ สถานีฯ บ้านโป่ง ๑ (กฟผ.) ดังนั้น ขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส BP1 2212 พร้อม สวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP1 2217 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.ปบ.(ก๓)	18 พ.ธ. 64
ผค.คฟ./ชผ.คฟ.	05/ 18 พ.ธ. 64