



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายนรินทร์ เข้มทอง
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าบ่อพลอย 1 ด้านเมนบัส 1 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบ LBS 22 เควี

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท พีเอสอี เพาเวอร์ กาญจนบุรี 1 จำกัด (วงจร BOPO3) ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	4 ธ.ค. 66