



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ ก.3 กบป.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) – Load Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-01 พุนทรัพย์แคน – Air Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-03 บริเวณบริษัทลัคกี้ - สถานีฯ ท่าทราย 1 และสถานีฯ ท่าทราย 1 - จุดปลดสาย DDE ทางเข้านิคมท่าทราย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ ท่าทราย 1 โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย 2 (ชั่วคราว), ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 5 และย้ายโหลดสถานีฯ ท่าทราย 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ช่างเคียง เป็นการชั่วคราว

กบป.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

|         |                    |           |
|---------|--------------------|-----------|
| ทผ./ชผ. |                    |           |
| วศก.    | จิรวัดน์ แก้วสมนึก | 9 พ.ค. 67 |