



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงาน Open Loop สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1)

เรียน อก.ทบ.(ต1)

ด้วยในอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ Load Break Switch 115 เควี รหัส NPU04YS-09 บริเวณตรงข้ามปศุสัตว์ - สถานีฯ
นครปฐม 3 เพื่อให้ กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Air Break Switch 115 เควี รหัส NCB03YS-04 ศูนย์ฯฮอนด้า

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ต1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) เพื่อรองรับ
การจ่ายไฟแบบ Open Loop (บ้านโป่ง 2-นครปฐม 2-นครปฐม 1-นครปฐม 3-บ้านโป่ง 3-บ้านโป่ง 2) โดยปลด
เบรกเกอร์ช่วงเข้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ฉวฟ.
ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.นฐ.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวุฒน์ แก้วสมนึก	3 ม.ค. 67