



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบป.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กบป.(คฟ) /2567 วันที่  
เรื่อง แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด Off Switch Intertrip และหยุดการขนาน  
Generator กับระบบ กฟภ.

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี และปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อน หน้าสัมผัสสวิตช์ใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดับไฟ Main Bus 115 kV โดยปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย ทั้งหมด เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อน หน้าสัมผัสสวิตช์ใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAABYS-01, DAA01YS-01 และ DAA04YS-01 ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะ Switching ถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ ด้านซ้าย เพื่อรองรับงานดังกล่าว

2. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ Load Break Switch 115 kV รหัส DBA01YS-10 (ด้านหน้าทางเข้า บ.บริษัทแอนดีไซน์ฯ) - Load Break Switch 115 kV รหัส DBA01YS-09 (ปากทาง บ.บริษัทแอนดีไซน์ฯ ฝั่งด้านซ้าย) - เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAA01YB-01 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อน หน้าสัมผัสสวิตช์ใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAA01YS-02 ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAA05YB-01 โหลดรวมประมาณ 15 MW เพื่อรองรับงานดังกล่าว

กบป.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น โดยขอ Off Switch Intertrip และหยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามรายละเอียดข้อ 1 และข้อ 2 (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
รท.กบป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.กบป.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟส.ดบ., กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	4 พ.ย. 67