



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมเกียรติ อ.สงวน
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๕๕ เควี ตั้งแต่ Load Break Switch ๑๕๕ เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - สถานีฯ สองพี่น้อง ๒ เพื่อให้กรมทางทำงานใต้ไลน์ระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านหนองพูนอก

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP ๑๕๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ พาวเวอร์ จำกัด หยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ กฟภ. พร้อมปลดเบรกเกอร์ ๑๕๕ รหัส 2WFP03YB-01, ปลดสวิตช์ไบมีด ๑๕๕ เควี รหัส 2WFP03YS-01 และปลด Air Break Switch ๑๕๕ เควี หน้าโครงการ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27 ก.ค. ๖๕
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ซผ.	อ.ค.	๒๗ ก.ค. ๖๕
วศก.	เพชรรัตน์ ชีณะ	๒๔ ก.ค. ๖๕