



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อดำเนินการ AC Withstand Voltage Test สายส่ง ๑๑๕ เควี เข้า สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปลาหม้า โหลดประมาณ ๒๑ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับ ศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปลาหม้า โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมิด ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27 ก.ค. ๖๕

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๑)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๒๗ ก.ค. ๖๕
วศก.	เพชรรัตน์ ชีณะ	๒๒ ก.ค. ๖๕