



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ ดอนเจดีย์ - สถานีฯ ด้านข้าง เพื่อดำเนินการเชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี และ AC Withstand Voltage Test สถานีฯ เลาช่วญ(ถาวร) ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไบโอดีเนอเยี จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวม ประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตช์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไบโอดีเนอเยี จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 29 ก.ย. 64
ร.ก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผวว.

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.) /๒๕๖๓

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.ดบ.

กฟส.ตชง., กฟส.ลข., กฟส.นญช., กฟส.หปร.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 29 ก.ย. 64
ร.ก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ.คฟ/ชผ.คฟ		๒๗ ก.ย. ๖๔
วศก.๔	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๘ ก.ย. ๖๔