



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คະណา  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปป.(๓๑)  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กบข.(ก๓) เติมน้ำมันหม้อแปลง TP๑

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(๓๑) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร NOM04 บางส่วน ของสถานีฯ หนองปลาหมอ ไปรับไฟจาก วงจร PTS09 สถานีฯ โพธาราม ๒ ขนานผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำแระ โหลดรวมประมาณ ๓ MW และวงจร NOM01 บางส่วน, NOM05 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร PTS01 สถานีฯ โพธาราม ๒ ขนานผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค โหลดรวมประมาณ ๔ MW โดยการขนานเป็นการชั่วคราวตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก.๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.	
ทผ./ชผ.	