



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปป.(คพ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายไพรัช พุ่มวงศ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบรูณ์ สิงห์โตทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๑ แผ่น

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนเจดีย์
ตำแหน่ง อก.ปป.(กท)

ตามหนังสือเลขที่ ก.ท กปป.(คพ.)-๑๐๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กปป.(กท) ขอให้ กฟส.ดอนเจดีย์ แจ้ง VSPP บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานหมุนเวียน จำกัด งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบนั้น เนื่องด้วย กบข.(กท) มีแผนงานเพิ่มเติมในการย้าย Sync Check Relay วงจร LWU๐๔ สถานีฯ เลาชวัญ (ชัวคราว) มาติดตั้งที่ วงจร LWA๐๔ สถานีฯ เลาชวัญ (ถาวร) ทำให้มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ในการงดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทฯ จากเดิมเป็น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

กปป.(กท) จึงขอให้ กฟส.ดอนเจดีย์ แจ้ง VSPP บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานหมุนเวียน จำกัด (วงจร LWU๐๔ สถานีฯ เลาชวัญ(ชัวคราว)) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบรูณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปป.(กท)

คพ.กปป.(กท)
โทร (กท) ๐๐๕๑๑, ๐๐๕๒๙-๓๐

รก.		14 ต.ค. ๖๔
ทผ./ขผ.		14 ต.ค. ๖๔



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- 1036 /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายไพรัช พุ่มวงศ์
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนเจดีย์
ตำแหน่ง

ด้วยวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ เลขวัญ (ชั่วคราว) เพื่อให้ กฟส.เลขวัญ เชื่อม Disconnecting Switch บริเวณหน้า สถานีฯ เลขวัญ (ถาวร)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.ดอนเจดีย์ แจ้ง VSPP บริษัท อัครวิวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด วงจร LWU๐๔ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ. (สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)

โทร (กท) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.	๗ ต.ค. ๖๔
ทผ./ขผ.	๗ ต.ค. ๖๔