



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบ 115 และ 22 เควี เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด สถานีฯ สุพรรณบุรี 1

เรียน อก.ทบ.(ก1)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 เพื่อทดลองการถ่ายเทย้ายโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราว รองรับการดับไฟสายส่ง กฟผ. โลว์ สฟฟ.อ่างทอง 2 - สฟฟ.สุพรรณบุรี

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจาก วงจร SPA02 สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 ไปรับไฟจากวงจร ATB03 สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ผ่าน Load Break Switch รหัส ATB03S-14 บริเวณจุดแบ่งเขตบ้านลาดตาล โหลดรวมประมาณ 2.0 MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สพ.

- เพื่อโปรดทราบ
- กฟส.สพ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว และอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	7 ก.พ. 68