



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปพ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 1453 /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด
หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ.

เรียน อก.ปพ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ กาญจนบุรี 2 - สถานีฯ บ่อพลอย 1 เพื่อทดสอบระบบ Protection
โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียด ดังนี้

1. ย้ายโหลดสถานีฯ อุ๋ทอง 1, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ
SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ใ้รับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)
โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2

2. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด SPP 115 เควี
บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด, บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด ใ้รับไฟจากสายส่ง
ทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) โดยขนานผ่าน Load Break Switch 115 เควี รหัส UTG01YS-05 บริเวณ
หน้าสถานีฯ อุ๋ทอง 1

ดังนั้น จึงขอให้ ศปพ. ประสานงาน กฟผ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด
และบริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน)
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67
รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปป.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปป.(ก1), ผจก.กฟผ.อทง., กฟส.ทกจ., กฟส.บพล., กฟส.ลข., กฟส.ทกจ.,
กฟส.หปร., กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ
- กปป.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานี อ่างทอง 2 (กฟก.1)
รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดข้อ 2 ต่อไป
- กฟส.ห้วยกระเจา แจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ซีก้า นิเวศน์ แมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำกัด ให้ควบคุมโหลดไม่เกิน 14 MW ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ 22 เควี ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงาน
ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป
- กฟส.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอดวานซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด (BOPO8)
ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ.
(สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)
- กฟส.บ่อพลอย แจ้ง บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ขอปลดเชื่อม
กับระบบของ กฟผ.
- กฟส.หนองปรือ แจ้ง VSPP โรงไฟฟ้าหนองรี พลังชีวมวล (BOU04)
ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ.
(สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ผคฟ.กปป.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ผผ./ชผ.	วิฑธิย	2 ต.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	2 ต.ค. 67