



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้งและทดสอบระบบ Substation Control and Protection System (SCPS)

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ รหัส SN2 2222 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 2227 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๓ พ.ย. ๖๕