



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายนรินทร์ เข้มทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๑ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้แจ้ง VSPP บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ กาญจนบุรี ๑ จำกัด (วงจร BOP๐๓) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๒ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้แจ้ง VSPP บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจร BOP๐๘) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP ตามรายละเอียดข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒ ก.ย. ๖๕