



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 2139/2564
เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๒๒ เควี
เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ถึง กปบ.(ก.๓)
วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วย กฟอ.โพธาราม มีแผนงานแก้ไขสาย OHGW ชำรุด บริเวณวงเวียนเตาปูน นั้น
ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ วงจร ๑ (บางส่วน) และ วงจร ๒
(บางส่วน) ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟก.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS01VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ
รหัส NOM05VB-01

- สับ PTS7S-08 (มาบแค) โหลดประมาณ 4.0 MW

๒. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS02VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ
รหัส NOM02VB-01

- สับ PTR7S-46 (บ้านหนองไก่อ้น) โหลดประมาณ 1.0 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ คณา)

อก.ปบ.(ต.๑)

12 ต.ค. 2564

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 2139/2564

เรียน ออก.ชช.(ต.๑),

ผจก.กฟอ.พชร., กฟย.นกว.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ คณา)

อก.ปบ.(ต.๑)

12 ต.ค. 2564