



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ. กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3).....
ตำแหน่ง ..

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง.1.(กฟผ.)..

ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	15-16 พ.ย. 64	07.30 น.	16.30 น.	Electrical test และ Replace KB-QW1A ตัวใหม่	TM - 2212	TMA01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายสุกสวัสดิ์ เทียงผอง.....ตำแหน่ง.....วศก.4.ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TM-KT1A จาก TM-2212 ถึง TMA1BVB-01
ในวันที่ 15-16 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1375/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สุกสวัสดิ์ 31 ต.ค. 64 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุกสวัสดิ์ แห่งผคฟ.

รศพร อันธ์กษรภักดิ์
(วศก.4 แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. ท.พร. น.น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-1.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี TMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)
ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าม่วง 1 (TM-2212)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-16 พ.ย. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test และ Replace KB-QW1A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1375/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 5.22 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 6.85 MW
4	ย้ายโหลด TM-KT1A ฝาก TM-KT2A						
5	TMABVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA	-	ขนานบัส
6	TMA01BVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	INCOMING 1
7	TM-2212	ล๊اب	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	TM-2217	ล๊اب	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	TMA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	INCOMING 1
10	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุด กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	TMA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	INCOMING 1
15	TM-2217	ปลด	ล๊اب		EGAT	-	ใบมีด
16	TM-2212	ปลด	ล๊اب		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลด TM-KT1A คืนจาก TM-KT2A						
18	TMA01BVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA	-	INCOMING 1
19	TMABVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 21600/2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	10 พฤศจิกายน 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง							
อุปกรณ์	- TM-KT1A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2212, 2217)							
งานที่ทำ	- Electrical test และ Replace TM-QW1A ตัวใหม่							
หมายเหตุ	- ขอยกเลิกบันทึก หจล-ส. 21282/2564 ปลด TM-KT2A ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 64 เนื่องจาก CT ที่นำมาเปลี่ยนใหม่ระยะความปลอดภัยไม่เพียงพอ							
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 15	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 16	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.