



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี

ชื่อผู้ส่ง

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.สพ.

ตำแหน่ง

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด เพื่อให้ กพอ.กำแพงแสน ย้ายเสา ๑๑๕ เควี ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานีฯ กำแพงแสน - ตลาดรุ่งเจริญ ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้าย โหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ สองพี่น้อง ๒ และ VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ เพาเวอร์ จำกัด ไปรับไฟ จากสายส่งทางด้านสถานีฯ กาญจนบุรี ๒ โดยการขนานผ่าน สถานีฯ อุทอง เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๑๔ MW และย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กพก.๑) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๑๐ MW

ดังนั้น ขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กพผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KS 7022 พร้อม สวิตช์เบีมัดด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(ก๓)

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔

เรียน อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กพอ.กพส., กพอ.บล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ

ไทรน้อย (กพก.๑)

- กพอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ เพาเวอร์ จำกัด และ VSPP ๒๒ เควี โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริ บริษัท สีมุมพาวเวอร์ จำกัด วงจร KSA๐๑ งตการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กพก. (สามารถรับไฟจาก กพก. เพื่อเดินโหลด ภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		29/10/64
ทผ./ชม.		29.10.64