



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-------|---------|------------|
| เลขที่ | ก.๓ กปบ.(คฟ)- | /๒๕๖๕ | วันที่ | |
| ชื่อผู้รับ | นายสมศักดิ์ คณา | | ตำแหน่ง | อก.ปบ.(๓๑) |
| ชื่อผู้ส่ง | นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ | | ตำแหน่ง | รก.ปบ.(ก๓) |
| จำนวนเอกสารแนบ | - | แผ่น | | |

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจาก สถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM01 ไปรับไฟจากวงจร PTS01 สถานีฯ โพนาราม 2 โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค, วงจร NOM02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTR02 สถานีฯ โพนาราม โหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-46 บริเวณ หนองไก่อชัน และวงจร NOM04 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTS09 สถานีฯ โพนาราม 2 โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำแระ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

| | | |
|---------|----------------------|-------------|
| หผ./ชผ. | | |
| วศก. | ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง | ๓๐ มิ.ย. ๖๕ |