



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ กฟอ.อทอง., กฟอ.บพล., กฟส.สข., กฟย.ตสร.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟภ.3 เพื่อให้ กสพ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ จึงขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน แจ้ง VSPP ในพื้นที่ รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้า	วงจร	VSPP	การไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
1	วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.	ศรีประจันต์	SPC03	บจก.ทิพย์สุพรรณบุรี	กฟส.สข.
2	วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.	อู่ทอง 2	UTV01	บจก.อู่ทองไบโอพาวเวอร์	กฟอ.อทอง.
			UTV02	บริษัท อู่ทองไบโอแมส	
3	วันพุธที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.	บ่อพลอย 2	BOU04	บจก. โรงไฟฟ้าหนองรี	กฟอ.บพล.
4	วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.	ท่าม่วง 2	TMV02	บจก.พลังงานเพิ่มพูน	กฟย.ตสร.

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 22/11/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชม.		22 พ.ย. 66
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	21 พ.ย. 66