



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีฯ บางเลน 1 – ABS 115 เควี รหัส SNO03YS-10 บริเวณสามแยกบางเลน- ABS 115 เควี รหัส SNO03YS-12 บริเวณโลตัส โดย Open Loop ไทرن้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย เพื่อให้ กพอ.บางเลน ย้ายเสาแรงสูง 22 เควี และเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทرن้อย (กพก.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1 -ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) โดยปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., กพอ.บล.

- เพื่อโปรดทราบ
- กพอ.บล. แจ้งให้ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้หยุดเดินโหลดภายในโรงงาน ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	8 ม.ค.67