



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงาน Open Loop สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1)

เรียน ออก.ปบ.(ก1)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีฯ บางเลน 1 – Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-04 บริเวณร้านซีเจแยกท่าเสา - บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรฉลุย) VSPP 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี โดยดำเนินการ Open Loop ไทรน้อย-บางเลน 1- ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย เพื่อให้ กฟส.บางเลน ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณสะพานคลองบางหลวง

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) โดยปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟส.บล.,กฟส.ดตม.,
กฟส.สพน., กฟส.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.บล. แจ้ง VSPP บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรฉลุย) ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2SCL0101YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส 2SCL0101YS-01,02 (ขอปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร. 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	8 มี.ค. 68