



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี โชคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย เพื่อให้ กบข.(ก๓) ทดสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP05YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๒๔ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP02YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย, สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๔๐ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP04YB-01 โดยจะดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ บ่อพลอย - บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (SPP) - บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (VSPP ๑๑๕ เควี)

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอให้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (SPP) ให้หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก๓)

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔
เรียน อก.ปบ.(ก๑)

ผจก.กฟอ.บพล., กฟอ.อทอง., กฟส.สพน.

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑)

รองรับการถ่ายเทโหลด ตามรายละเอียดในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ต่อไป

- กฟอ.บพล. ประสานงานกับ VSPP บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ให้หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

อก.ปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		10 พ.ย. 64
ทผ./ซผ.		10 พ.ย. 64



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย เพื่อให้ กบข.(ก๓) ทดสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP05YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๒๔ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดและ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP02YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย, สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๔๐ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดและ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และให้แจ้ง SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ.(เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		๘ ธ.ค. ๖๔
ทผ./ชผ.		๙ ธ.ค. ๖๔