



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี โชคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย เพื่อให้ กบข.(ก๓) ทดสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP05YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๒๔ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP02YB-01 โดยจะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย, สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) โดยขนานสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๔๐ MW และย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โหลดรวม ๖.๕ MW

๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ่อพลอย รหัส BOP04YB-01 โดยจะดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ บ่อพลอย - บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (SPP) - บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (VSPP ๑๑๕ เควี)

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอให้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (SPP) ให้หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก๓)

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๔
เรียน อก.ปบ.(ก๑)

ผจก.กฟอ.บพล., กฟอ.อทอง., กฟส.สพน.

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑)

รองรับการถ่ายเทโหลด ตามรายละเอียดในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ต่อไป

- กฟอ.บพล. ประสานงานกับ VSPP บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ให้หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

อก.ปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		10 พ.ย. 64
ทผ./ซผ.		10 พ.ย. 64