



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คະណา
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ บ้านแพ้ว เพื่อให้ กทค.(กท) เชื่อม Bus Tube และทำการทดสอบฟังก์ชัน Bus Differential Protection ด้านเมนบัส ๑๑๕ เควี

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร BNP๑๐ บางส่วนของสถานีฯ บ้านแพ้ว โหลดรวมประมาณ ๓ MW ไปรับไฟจาก วงจร DNA๑๐ สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.๑) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BNP10S-18 บริเวณโคกสูงเท่า ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)

โทร (๓๓) ๐๐๕๑๑, ๐๐๕๒๙-๓๐

รก.		16/12/64
หผ./ชผ.		๑๖ ธ.ค.๖๔